

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а. тел. 210-42-45, prmgo@permonline.ru, kantzgu@ugps.perm.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

22 Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Частинскому и Большесосновскому муниципальным районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Пермский край, с. Частые, ул. Ленина, 61. т. 2-22-28, gdl1985@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 8/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

«16» марта 2017 г.

Юридическому лицу-Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Бабкинская средняя общеобразовательная школа» (сокращенное наименование МБОУ «Бабкинская средняя общеобразовательная школа»).

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Частинского и Большесосновского муниципальных районов по пожарному надзору № 8 от «02» марта 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

с 15 часов 00 минут «10» марта 2017 г. до 16 часов 00 минут «10» марта 2017 г.;

с 15 часов 00 минут «16» марта 2017 г. до 16 часов 00 минут «16» марта 2017 г.

проведена плановая, выездная проверка: главным государственным инспектором Частинского и Большесосновского муниципальных районов по пожарному надзору, начальником 22 Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Частинскому и Большесосновскому муниципальным районам УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю, подполковником внутренней службы Горшковым Дмитрием Леонидовичем;

государственным инспектором Частинского и Большесосновского муниципальных районов по пожарному надзору, дознавателем 22 Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Частинскому и Большесосновскому муниципальным районам УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю, капитаном внутренней службы Фотиным Денисом Николаевичем;

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

в отношении здания и территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бабкинская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Пермский край, Частинский район, с. Бабка, ул. 8-е Марта, 10;

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бабкинская средняя общеобразовательная школа» Санниковой Галиной Владимировной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании МБОУ «Бабкинская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: с. Бабка, ул. 8-е Марта, 10 дверь из кабинета химии выполнить с пределом огнестойкости EI 30 (не менее 0,6 часа) (фактически дверь деревянная).	Пункт 6.8.19 СП 2.13130.2009. Пункт 7.4 СНИП 21-01-97*.	01.04.2018	
2.	В здании МБОУ «Бабкинская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: с. Бабка, ул. 8-е Марта, 10 предусмотреть фотолюминесцентную эвакуационную систему, которая является автономной, самостоятельной системой безопасности и применяется в целях организации управления движением людей по эвакуационным путям для уменьшения времени эвакуации и информирования о структуре путей эвакуации, правилах поведения в условиях ограниченной видимости (сумерек, задымления, тумана и т.п.) или полной темноты (аварийного отключения освещения), при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, аварии, стихийного бедствия, катастрофы, совершения террористического акта и т.п. вызывающей необходимость безопасной эвакуации и спасения людей).	Раздел 1, 4-10, Приложение А, Б, В, Г ГОСТ Р 12.2.143-2009.	01.04.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном законодательством порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Частинского и Большесосновского муниципальных районов по пожарному надзору, (начальник 22 ОНПР по Частинскому и Большесосновскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю) Горшков Д.Л.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"16" марта 2017 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Государственный инспектор Частинского и Большесосновского муниципальных районов по пожарному надзору, (дознатель 22 ОНПР по Частинскому и Большесосновскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю) Фотин Д.Н.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"16" марта 2017 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Сорокина
(подпись)

руководитель Сорокина Т.В.
(должность, фамилия, инициалы)

"16" марта 2017 г.

Телефоны доверия:
МЧС России (495) 449-99-99;
ЦРЦ МЧС России 8 (499) 449-89-89;
ГУ МЧС России по Пермскому краю: (342) 210-45-67.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.